



## COMUNE DI VILLAFALLETTO

Provincia di Cuneo

Piazza Mazzini n. 19 ☎ 0171/935310 📠 0171/935380 ✉ info@comune.villafalletto.cn.it

Prot. n. 6912

**All'AUTORITA' D'AMBITO CUNEESE**

**A.T.O. 4**

**Via Massimo d'Azeglio n. 4**

**12100 CUNEO**

**OGGETTO: Osservazioni al Programma degli Interventi per l'aggiornamento del Piano d'Ambito periodo 2018-2047**

In riferimento alla documentazione relativa all'aggiornamento del Programma degli Interventi, adottato l'11 settembre u.s. dall'EGATO 4 cuneese, codesto Comune aveva condiviso con il Gestore del Servizio Idrico Integrato Alpi Acque alcuni interventi che ritiene di primaria importanza e che in parte non sembrano essere stati recepiti, stante che dopo il 2021 non c'è evidenza degli interventi puntuali.

Per quanto riguarda l'acquedotto si richiede l'esecuzione dei lavori che riguardano l'interconnessione con l'acquedotto di Vottignasco, che sarà a sua volta collegato a quello di Savigliano, per rendere più affidabile e sicuro l'approvvigionamento idrico di Villafalletto, stante che l'impianto si approvvigiona da fonte di alimentazione unica. L'interconnessione permetterebbe inoltre di superare l'attuale criticità rappresentata dalla ridotta capacità di compenso del serbatoio pensile comunale. Si ritiene inoltre necessario, improrogabile ed urgente procedere alla sostituzione delle tubazioni in fibrocemento amianto e acciaio, per cui si richiede la pianificazione dei lavori già previsti nel periodo 2018-2021, incrementando tale valore di almeno 150.000,00 €; così da ridurre lo sviluppo delle tubazioni in cemento amianto di circa il 25%.

Per quanto riguarda la fognatura si ritiene necessario procedere alla sostituzione e/o ritubaggio di parte delle tubazioni, anche in questo caso sarebbe necessario anticipare gli interventi nel periodo 2018-2021 per un importo di 50.000,00 €.

Per quanto riguarda la depurazione si richiede di inserire la realizzazione di un depuratore intercomunale che svincoli dalla frammentazione degli impianti esistenti per i quali, in assenza di tale intervento, tra qualche anno si dovrebbe provvedere a pesanti manutenzioni straordinarie.

Fiduciosi nel benevolo accoglimento della presente, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Villafalletto, li 24/11/2017



IL SINDACO  
SARCINELLA Giuseppe