



SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.

Alba, 04-12-2018

Prot. n. 3776

Spett.le

EGATO4 Cuneese

Corso Nizza, 21

12100 CUNEO

[ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it](mailto:ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it)

e.p.c. AIPO

P.zza Turati,4

ALESSANDRIA

[ufficio-al@cert.agenziapo.it](mailto:ufficio-al@cert.agenziapo.it)

Oggetto: Potenziamento Depuratore di loc. Piana Bauda. 2° lotto - 1° stralcio.  
Comune di Santo Stefano Belbo.

Intervento n° 36 del Programma Interventi SISI di cui alla Delibera  
della Conferenza di EGATO n° 10 del 07 - 05 - 2018.

Intervento cofinanziato con fondi regionali (FSC 2017 - 20).

Nota AIPO - integrazione documentale.

Con riferimento alla richiesta d'integrazione documentale di cui alla nota AIPO -  
EGA4/U 2703 del 27 - 11 - 2018, relativa al procedimento autorizzativo in  
oggetto si comunica quanto segue:

### **1 - Studio di compatibilità idraulica - difese arginali.**

Dalle ricerche compiute presso gli archivi dell'Amministrazione Comunale di  
Santo Stefano Belbo, risulta che il Comune ha, a suo tempo, effettuato le verifiche  
di compatibilità idraulica dell'area su cui era stato costruito il depuratore, e  
realizzato conseguentemente i necessari interventi di riduzione del rischio  
idraulico.

Le difese arginali ora esistenti, costruite successivamente agli eventi alluvionali  
del novembre 1994, fanno parte di un più ampio programma di interventi di  
messa in sicurezza del territorio del predetto Comune, ed erano state inserite,  
dai dati in possesso della Scrivente, nel progetto esecutivo delle "Opere di  
sistemazione idraulica dell'asta fluviale del Torrente Tinella e dei suoi affluenti  
1° lotto - II° stralcio".

Tale progetto, dell'importo complessivo di 1.000.000 di Lire, risulta:

- verificato, sotto il profilo idraulico, assumendo per i calcoli *“una portata caratterizzata da un tempo di ritorno di 200 anni e pari a 930 m<sup>3</sup>/s .....”*;
- finanziato con i fondi alluvione 1994 - LL 22/95 e 35/95;
- approvato con delibera della Giunta Comunale n° 193/1997 del Comune di Santo Stefano Belbo;
- autorizzato, per quanto di competenza, dal Gruppo di Lavoro Regionale con i poteri della CDS. nel settembre 1997.

Per completezza d'informazione si allega stralcio della documentazione progettuale, e autorizzativa, reperita da SISI presso gli archivi comunali, e costituita da:

- delibera Giunta Comune di S. Stefano Belbo n° 193/1997, di approvazione del progetto esecutivo, All. 01;
- comunicazione in data 9 settembre 1997, di approvazione del progetto da parte della Conferenza dei Servizi Regionale, All. 02;
- estratto del progetto esecutivo e degli atti contabili, in particolare:
  - Relazione generale sui criteri progettuali, sulle modalità d'intervento e sull'inserimento ambientale delle opere, All. 03;
  - Planimetria - interventi depuratore tavola 2.2B, All. 04;
  - Sezioni di progetto depuratore A - F tavola 4.2 B, All. 05;
  - Disegni di contabilità:
    - planimetria interventi depuratore tav. 2.2, All. 06;
    - sezioni, All. 07;
- I lavori sono stati collaudati in data 04 giugno 2001, come risulta dalla documentazione agli atti.

Gli interventi di potenziamento/implementazione dell'impianto di depurazione oggetto di autorizzazione sono tutti previsti all'interno dell'area protetta dai predetti rilevati arginali.

## **2 - Piano di emergenza.**

Con riferimento al piano di emergenza per gli eventi di piena, si segnala che è in corso l'aggiornamento del piano di gestione della sicurezza dell'impianto di depurazione in oggetto al fine di tenere conto delle possibili criticità, di carattere idraulico, derivanti dal torrente Belbo.

## **3 - Dichiarazione art. 38 delle NA del PAI.**

Si allega dichiarazione inerente l'impossibilità di diversa localizzazione delle nuove opere di potenziamento dell'impianto, All. 08.

Cordiali saluti

Il Presidente  
rag. Gian Piero MORETTO

