

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

ACQUEDOTTO LOC. GARAVAGNA - VILLAGGIO BERSANA
 COSTRUZIONE STAZIONE DI RILANCIO
 E REVISIONE RETE DISTRIBUTIVA

PROGETTO DEFINITIVO

ALLEGATO

16

PLANIMETRIA CATASTALE

SCALA

1:500

Il progetto ha autorizzazione:

Studio Tecnico Dott. Ing. Alberto Fazio
 Viale Vittorio Veneto, 33 - 12084 Mondovì (CN)
 Tel. 0174/552328, Fax 0174/490580
 e-mail: alberto@studiotfz.it

Codice:

964

Scheda:

355

Responsabile Unità Progettazione: Ing. Alberto Fazio

Responsabile dell'opera: Ing. Chiara Scudè

Unità di Progettazione: Ing. Chiara Scudè

Foto: Sef, Plan, Cadat

Data:

Settembre 2018

si riferiscono tutti i dati di elevazione e costi del presente documento, senza alcuna specificazione autorizzativa

LEGENDA

- rete acquedotto esistente
- derivazione da acquedotto esistente a stazione di rilancio.
- pozzetto e condotta in progetto
- collegamento a rete preesistente da mantenere in esercizio.
- condotta e pozzetto in progetto
- scarico nella rete fognaria bianca esistente.
- condotta in progetto
- rete acquedotto a servizio del Villaggio Bersana.
- condotte da mantenere in esercizio
- distribuzione alle utenze.
- pozzetti e condotta in progetto
- rete acquedotto a servizio del Villaggio Bersana.
- condotte da dismettere

INTERVENTI IN PROGETTO

TRATTO	LUNGHEZZA (m)	MATERIALE	De (mm)	SEDMINE DI POSA
A-A	20	PEAD PN16	63	strada asfaltata
A-A'	35	PEAD PN16	63	strada asfaltata
A-H	10	PVC SN8	160	strada asfaltata
B-B'	190	PEAD PN16	63	strada asfaltata
B-B''	245	PEAD PN16 De 63 mm		
L. lot	10	PVC SN8 De 160 mm		

