

UFFICIO TECNICO

COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO (CN)



SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.
P.zza Risorgimento, 1 - 12051 ALBA (CN)
tel. +39 0173.440366 - fax: +39 0173.293467
Impianto di depurazione Via Tanaro, 77 - 12040 GOVONE (CN)
tel. +39 0173.58494 - fax: +39 0173.58533
Impianto di depurazione Loc. Bauda, 43 SANTO STEFANO
BELBO (CN)
<http://www.sisiacque.it>



DESCRIZIONE

**Realizzazione di nuovo scaricatore di piena in Via Alba-Barolo
nel Comune di Castiglione Falletto (CN) a servizio della
Condotta Consortile Langa Albese Ramo Monforte- Alba
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

DISCIPLINARE DI GESTIONE SPECIALE

TAV. N°

2.2

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	28/02/2019	EMISSIONE	Dott. Ing. Fabrizio DEVALLE [Tecnico abilitato]		
			SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l. Piazza Risorgimento, 1 12051 ALBA (CN) Cod. Fisc. 0173440366		



SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.

DISCIPLINARE DI GESTIONE SPECIALE SCARICATORE DI PIENA DI CASTIGLIONE FALLETTO (CN)- VIA ALBA-BAROLO.

Alba, 28/02/2019

Il Responsabile Reti e Impianti

p.i. Boffa Fabrizio

SFIORATORE DI CASTIGLIONE FALLETTO (CN), VIA ALBA-BAROLO

SCHEDA DESCRITTIVA	
LOCALIZZAZIONE SCARICO	
Comune	Castiglione Falletto
Località	Via Alba-Barolo
Foglio di mappa	3
Particella	7
Corpo Idrico Recettore	Torrente Talloria, Sponda destra
CARATTERISTICHE DELL'OPERA	
Tipologia	Pozzetto sfioratore su rete Consortile Langa Albese Monforte-Alba
Abitanti equivalenti sottesi nel bacino gravante a monte dello sfioro (civili residenti)	3.817
Abitanti equivalenti sottesi nel bacino gravante a monte dello sfioro (civili fluttuanti)	763
Abitanti equivalenti sottesi nel bacino gravante a monte dello sfioro (produttivi e assimilabili)	570
Abitanti equivalenti sottesi nel bacino gravante a monte dello sfioro (complessivi)	5.150
Portata di innesco sfioro (m ³ /ora)	214,60
Stato	In Progetto
Raggiungibilità	Sempre garantita durante l'anno.

DISCIPLINARE DI GESTIONE SPECIALE ai sensi del D.P.G.R. 16 DICEMBRE 2008 n. 17/R**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TEMPI DI INTERVENTO	RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE AUTORIZZATI	PREVISIONE DEI LIMITI DI CONCENTRAZIONE ALLO SCARICO	ATTIVITA' VOLTE A MITIGARE L'IMPATTO AMBIENTALE SUL CORPO RECETTORE
Pulizia mensile area pozzetto sfioratore	1 giorno	SI	-	NESSUNA
Controllo Ispettivo visivo in merito all'attivazione	Frequenza: bi-settimanale	Atto a prevenire e/o eliminare fenomeni di intasamento o di deposito di eccessivi quantitativi di sabbie o altri materiali ostruenti che provocano l'innalzamento del livello dei reflui nel pozzetto di sfioro e la conseguente attivazione non voluta dello stesso. I tempi di intervento sono immediati o comunque al massimo dell'ordine di 1 giorno per programmare attività di spurgo con mezzi canal-jet.		

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA'

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TEMPI DI INTERVENTO	RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE AUTORIZZATI	PREVISIONE DEI LIMITI DI CONCENTRAZIONE ALLO SCARICO	ATTIVITA' VOLTE A MITIGARE L'IMPATTO AMBIENTALE SUL CORPO RECETTORE
Manufatti edili - Pozzetto	2 giorni	NO	Allegato 1 L.R. 13/90	Dosaggio di Acido Peracetico
Manufatti edili - Tubazioni di adduzione e di sfioro	2 giorni	NO	Allegato 1 L.R. 13/90	Dosaggio di Acido Peracetico