

Ente di Governo d'Ambito n.4 Cuneese per i Servizi Idrici



Codice Fiscale n. 96068020047
Sito web: www.ato4cuneese.it
P.E.C.: ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it

Sede Presso Palazzo Provincia di Cuneo
Corso Nizza 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445 625

Rif.ti alle note:

- 1) Tecnoedil 13-12-17 (in ricez. EGATO4 prot. 2966 del 20-12-17): trasmiss prog def
- 2) EGATO4 prot. 34 del 03-01-18: rich integraz
- 3) EGATO4 mail del 05-03-18: rich integraz
- 4) Tecnoedil mail del 11-04-18 (in ricez. EGATO4 prot. 1014 del 13-04-18): aggiornam Progr interventi
- 5) EGATO4 prot. 1028 del 16-04-19: rich integraz (accordi bonari)
- 6) Tecnoedil prot. 344 del 11-07-19 (in ricez. EGATO4 prot. 1622 del 15-07-19): trasmissione accordi bonari firmati
- 7) **EGA/4**: prot. U1690 del 17/07/2019 – “Realizzazione Fognatura in Loc. Tarable di Pocapaglia e La Bassa di Bra – int. N. 157.1 in Pdl – indizione Conferenza dei servizi”
- 8) **EGA/4**: prot. U1865 del 07/08/2019 – “Realizzazione Fognatura in Loc. Tarable di Pocapaglia e La Bassa di Bra – int. N. 157.1 in Pdl – invio verbale 1^ CdS 02/08/2019”
- 9) **TECNOEDIL SpA**: prot. E2046 del 10/09/2019 – “Realizzazione Fognatura in Loc. Tarable di Pocapaglia e La Bassa di Bra – int. N. 157.1 in Pdl – Trasmissione doc.identità firmatari accordi bonari e integrazioni al Progetto”

Cuneo, 10 settembre 2019,
prot. **U_2049**

Oggetto: Realizzazione collettori fognari in Loc.tà Tarable (Pocapaglia) e in Loc.tà La Bassa (Bra)
Comuni di: BRA e POCAPAGLIA
Gestore proponente: TECNOEDIL SpA
Cod. Intervento in Pdl 18-19/agg.to mag/2019: n. 157.1
Importo: 447.244,13 € (IVA Esclusa)
Verbale 1ª riunione Conferenza dei Servizi: 2 agosto 2019
Comunicazione integrazioni al Progetto

Con riferimento all'oggetto, in corpo unico con la presente si invia la lettera richiamata al punto 9 dei rif.ti alle note con la quale la spett.le TECNOEDIL SpA ha fornito i riscontri e le integrazioni al verbale della prima riunione della Conferenza dei Servizi 2 agosto 2019.

Questa stessa lettera e allegato sono pubblicati e consultabili accedendo al link: <http://lnx.ato4cuneese.it/wp/> del portale EGA/4.

Si coglie l'occasione per ricordare che con cit. verbale 2 agosto 2019 la seconda riunione della Conferenza è stata fissata per il prossimo 25 settembre 2019 – ore 11:00, presso questa stessa Sede.

Con l'occasione si porgono
distinti saluti

Ente di Governo d'Ambito n. 4 Cuneese per i Servizi Idrici

il responsabile del Procedimento
ing. Paolo Galfré

Spett.li

Comune di POCAPAGLIA
comune.pocapaglia.cn@legalmail.it

Comune di BRA - comunebra@postecert.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per la Provincia di Cuneo
sabap-al@beniculturali.it
silvia.valmaggi@beniculturali.it

PROVINCIA DI CUNEO – Sett. Tutela Territorio
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

ASL-CN2 - aslcn2@legalmail.it

ARPA - dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it

Regione Piemonte
- Direzione Ambiente
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
- Direzione OO.PP - Tecnico Regionale Cuneo
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

RETI Metano Srl - egea@pec.egea.it

Telecom Italia telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Enel SpA - enelservizioelettrico@pec.enel.it

TECNOEDIL SpA - tecnoedil@pec.egea.it
e per il cortese tramite di TECNOEDIL SpA
Dott. Ing. Fabrizio Saglietto (progettista)

Co.Ge.S.I. Srl - cogesisrcl@legalmail.it
Gestore operativo - **SISI Srl**
sisiacque@pec.sisiacque.it



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N.4 CUNEESE
Via Massimo d'Azeglio, 4 - 12100 Cuneo
Tel. 0171.444 875
E-mail ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it
www.ato4cuneese.it

Prot. 417 del 10/09/19

Alba, li 10 settembre 2019

E

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 4 CUNEESE PER I SERVIZI IDRICI
AUT. D'AMBITO 4 CUNEESE
Protocollo N.0002046/2019 del 10/09/2019

**OGGETTO: Progetto: N.157.1 "Realizzazione di collettori fognari in Località Tarable nel Comune di Pocapaglia ed in Località La Bassa nel Comune di Bra".
Trasmissione documenti di identità firmatari accordi bonari.**

In riferimento al progetto in epigrafe, a seguito del verbale della 1^a conferenza dei servizi del 2/08/2019 e dei pareri degli enti competenti, qui di seguito siamo ad inoltrarvi i documenti di identità dei firmatari degli accordi bonari, come da voi richiesto, inoltre siamo a segnalare il recepimento dei pareri suddetti in particolare il parere ASL dove si precisa che il posizionamento delle tubazioni della fognatura, in prossimità di eventuali condotte idriche dell'acqua potabile, dovrà avvenire ad una profondità maggiore di queste ultime.

Cordiali saluti

TECNOEDIL S.p.A.
Tecnored S.p.A.
Il Responsabile del procedimento
P.L. Diego Spadolini Salvagna



TECNOEDIL spa

Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente spa
Sede legale: via Vivaro n. 2 - Sede amministrativa: corso Nino Bixio n. 8 - 12051 ALBA (CN)
Tel. 0173 441155 - Fax 0173 441104
www.egea.it - e-mail: info@egea.it; egea@egea.it - posta certificata: tecnored@pec.egea.it
Cap. soc. sottoscritto e i.v. € 1.033.000,00
C.F. Partita IVA e Registro Imprese di Cuneo n. 00527910046 - REA CN 106559

