





Distanziale, rondella Øe50/Øi25 sp.3 in Teflon





SPECIFICHE COMPONENTI						
SIGLA	DESCRIZIONE					
PI-08C	Manometro a membrana in acciaio AISI 316					
VB032-C	Valvola a sfera filattata DN 1" 10 linea asse classe 100 CS.AA in Bronzo					
VR01-C	Valvola di respirazione DN 150 pn 10 linea asse classe SS.AA in alluminio					
RF01-C	Rompifiamma DN 150 pn 10 linea asse classe SS.AA in alluminio					
VD-03C	Valvola a farfalla DN 50 PN 10 linea asse classe 65C SS.AA in ghisa					









PROVINCIA DI CUNEO COMUNE DI GOVONE



PNRR - AVVISO M2C1.1.I1.1- LINEA DI INTERVENTO C - ID PROPOSTA MTE11C 00000732

Realizzazione Nuovo Digestore secondario presso Linea Fanghi dell'impianto di Depurazione di Govone

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE



SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.I. P.zza Risorgimento, 1 - 12051 ALBA (CN) tel. +39 0173.440366 - fax: +39 0173.293467 http://www.sisiacque.it

IL PROGETTISTA



SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN)
tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto

DESCRIZIONE

CUPOLA ESTRAZIONE BIOGAS - PASSO D'UOMO

DAT 13/0	A 4/2023	SCALA 1:50				ALLEGATO			
COMMESSA 2021_038		livello PD	categoria AR	tipologia DWG	revisione 01	3.6			
01	13/04/2023	CORREZZIO RICHIESTA S	NE INTESTAZ SISI S.R.L.	IONE COME	CI.NI.	BH.FR.	SA.FA.		
00	24/01/2022	EMISSION	E PER CO	NSEGNA	CI.NI.	BH.FR.	SA.FA.		
REV.	DATA	DESCRIZIONE			REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO		
A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE									

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

SAGLIETTO ENGINEERING S.R.L. CON SISTEMA CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 VALUTATI

DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A E COPERTO DAI CERTIFICATI N° IT310186, N° IT250310/UK-1 E IT300072