

**PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA
DEGLI INTERVENTI, DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E DELLE
VALUTAZIONI ECONOMICHE
PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO**

CIG: 6698634FA2



PARTE A - INFRASTRUTTURALE

A.3 DEFINIZIONE DEL QUADRO PREVISIONALE

A.3.2 Disponibilità attuale e futura della risorsa idrica - grado di sfruttamento e vulnerabilità Stato ambientale acque superficiali e non conformità depuratori

codice	3247 - 0 5 - 0 0 2 0 1 . DOCX
--------	-------------------------------

01	GIU. 17	C.DUTTO	R.BOTTO	S.CHIAPPINO
00	MAG. 17	C.DUTTO	R.BOTTO	S.CHIAPPINO
REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE

STATO AMBIENTALE ACQUE SUPERFICIALI E NON CONFORMITA' DEPURATORI
 esiti sopralluoghi ARPA

ANNO 2013			
COMUNE	Denominaz. Impianto	Rif.to prot. AATO4	Note sulle anomalie riscontrate da ARPA
Busca	Attissano	655 del 03-04-13	Gestione provvisoria per lavori
Caraglio	Rittanolo	"	Non conformità azoto nitroso
Caramagna Pte	Chiosso	"	Ok
Centallo	Madonna dei prati	"	Ok
Ceva	Cascina Osparato	"	Ok
Cuneo	Basse S. Sebastiano	"	Ok
Cuneo	Ronchi	"	Ok
Dronero	Vauri	"	Gestione provvisoria per lavori
Garessio	Mursecco	"	Problemi ecotossicità
Sanfrè	Sartesi	"	Ok
Manta	Capoluogo	"	Non conformità azoto ammoniacale
Revello	S. Firmino	"	Non conformità BOD, COD, SST
Fossano	Colonia Stura	"	Avaria sistema di misura portate
Genola	S. Giorgio	"	Grigliatura fuori uso
Marene	Via Bosco	"	Ok
Moretta	Bogliotto	"	Ok
Racconigi	S. Lazzaro	"	Ok
Saluzzo	Traversagna	"	Ok
Savigliano	Via Torino	"	Gestione provvisoria per lavori
Verzuolo	Via Sottana	"	Ok
Villafalletto	Via Vottignasco	"	Ok
Barge	Baita Bruciata	"	Ok
Mondovi	Longana	"	Ok
Govone	Canove	"	Ok
S. Stefano Belbo	Baudà	"	Gestione provvisoria per lavori
Bra	Bandito	"	Non conformità Tensioattivi totali
Bra	La Bassa	"	Ok
Montà	S. Martino	"	Ok
Narzole	Centrale Enel	"	Ok
Neive	Borgonuovo	"	Attivi gli sfioratori
Sommariva Bosco	Geriglio	"	Ok
Beinette	S. Giorgio	"	Ok
Caraglio	Rittanolo	"	Non conformità azoto nitroso
Ceva	Cascina Osparato	"	Ok
Chiusa Pesio	Vigne Sottane	"	Ok
Cuneo	Basse S. Sebastiano	"	Gestione provvisoria per lavori
Entraque	Burga	"	Non conformità BOD, COD, SST
Frabosa Sottana	Prato Nevoso	"	Ok
Garessio	Mursecco	"	Problemi ecotossicità
Peveragno	S. Rocco	"	Ok
Piasco	Via Gaide	"	Ok
Fossano	Colonia Stura	"	Problemi ecotossicità
Racconigi	S. Lazzaro	"	Problemi ecotossicità
Saluzzo	Traversagna	"	Problemi ecotossicità
Savigliano	Corso Romita	"	Problemi ecotossicità
Carrù	Filatoio	"	Ok
Barge	Baita Bruciata	"	Ok
Mondovi	Longana	"	Ok
Roccaforte Mondovi	Via Gen. Dho	"	Ok
Vicoforte	SS 28	"	Ok
Villanova Mondovi	loc. Bongiovanni	"	Ok
Govone	Canove	"	Ok
S. Stefano Belbo	Baudà	"	Gestione provvisoria per lavori
Bra	La Bassa	"	Ok
Canale	Cimitero	"	Problemi ecotossicità
Canale	Valpone	"	Superamento BOD
Cherasco	Lavatore	"	Non conformità NH4, COD, BOD, SST
Narzole	Centrale Enel	"	Ok
Neive	Borgonuovo	"	Superamento SST
Saluzzo	Traversagna	2437 del 20-12-13	Sanzione per zinco

STATO AMBIENTALE ACQUE SUPERFICIALI E NON CONFORMITA' DEPURATORI
esiti sopralluoghi ARPA

ANNO 2014			
COMUNE	Denominaz. Impianto	Rif.to prot. AATO4	Note sulle anomalie riscontrate da ARPA
Entracque	Burga	79 del 20-01-14	Sanzione per SST e BOD. Problemi agli sfiori
Neive	Pallareto	135 del 28-01-14	Sanzione per Ph, COD, BOD
Neive	Bricco Canova	143 del 30-01-14	Sanzione per Rame, SST, pH, COD, BOD
Peveragno	San Rocco	161 del 03-02-14	Ok
Chiusa di Pesio	Vigne	185 del 04-02-14	Sanzione per sfioro attivo in assenza di pioggia
Cherasco	Lavatore Moglia	196 del 06-02-14	Sanzione per Ammoniaca, COD, BOD, SST
Fossano	Colonia Stura	217 del 10-02-14	Sanzione per sfioro, problemi ecotossicologici
Neive	Valledoglio	232 del 11-01-14	Sanzione per non conformità ai limiti di L.R. 13/90
Centallo	Madonna dei Prati	258 del 17-02-14	Ok
Cuneo	Ronchi	259 del 17-02-14	Ok
Dronero	Vauri	260 del 17-02-14	Ok
Sanfrè	Madonna Popolo	284 del 18-02-14	Ok
Narzole	Centrale enel	287 del 18-02-14	Tutto a posto, ma necessari chiarimenti su titolarità sfiori Dogliani e Monchiero
Narzole	Centrale enel	288 del 18-02-14	Ok
Narzole	Centrale enel	300 del 20-02-14	Ok
Racconigi	San Lazzaro	301 del 20-02-14	Problemi ecotossicologici
Cuneo	Basse S. Sebastiano	329 del 24-02-14	Ok
Beinette	San Giorgio	340 del 25-02-14	Ok
Frabosa Sottana	Prato Nevoso	383 del 04-03-14	Ok
Vicoforte	SS 28 Sud	426 del 10-03-14	Ok
Montà	San Martino	437 del 11-03-14	Ok
S. Stefano Belbo	Bauda	471 del 14-03-14	Ok
S. Stefano Belbo	Bauda	472 del 14-03-14	Ok
Moretta	Bogliotto	495 del 17-03-14	Ok
Verzuolo	Via Sottana	496 del 17-03-14	Ok
Caramagna Piemonte	Chiosso	497 del 17-03-14	Ok
Cavallermaggiore	Priocco	502 del 18-03-14	Ok
Piasco	Gaide	503 del 18-03-14	Ok
Marene	Via Bosco	504 del 18-03-14	Ok
Villanova Mvi	Bongiovanni	656 del 03-04-14	Problemi ecotossicologici
Savigliano	Corso	745 del 16-04-14	Ok
Saluzzo	Traversagna	794 del 07-05-14	Problemi ad uno sfioro, materiale e carta sui campi
Saluzzo	Traversagna	795 del 07-05-14	Ok
Fossano	Colonia	796 del 07-05-14	Alpiacque non ha comunicato malfunzionamento
Neive	Borgonuovo	797 del 05-05-14	Solidi sospesi
Busca	Attistano	805 del 07-05-14	Problemi ecotossicologici
Roccaforte Mondovi	Generale Dho	806 del 07-05-14	Necessità di allineam. punto di campionamento a aut scarico
Mondovi	Longana	808 del 07-05-14	Problemi misuratore di portata
Ceva	Osparato	809 del 07-05-14	Ok
Garessio	Piangranone	828 del 07-05-14	Problemi ecotossicologici
Canale	Valpone	829 del 09-05-14	Problemi ubicazione misuratori portata, assenza di collegamento a rete acquedotto
Carrù	Molinotto	857 del 14-05-14	Ok
Bra	La Bassa	859 del 14-05-14	Azoto totale
Fossano	Colonia	892 del 19-05-14	Problema punto di campionamento
Saluzzo	Traversagna	892 del 19-05-14	Problema punto di campionamento
Govone	Canove	892 del 19-05-14	Problema punto di campionamento
Barge	Baita bruciata	893 del 19-05-14	Problemi ecotossicologici
Monasterolo di Savigliano	via Ruffia	894 del 19-05-14	Assenza misuratori di portata, basso carico ingresso->acque parassite prescritto studio
Genola	S.Giorgio	895 del 19-05-14	Sfioro interrato in campo agricolo, sfioramento BOD
Saluzzo	Traversagna	955 del 26-05-14	Basso carico ingresso
Caraglio	Rittanolo	1038 del 09-06-14	Sanzione per nitriti, BOD, ecotossicità
Busca	Attistano	1039 del 09-06-14	Sanzione per tensioattivi totali e ecotossicità
Caramagna Piemonte	Chiosso	1047 del 09-06-14	Problemi ecotossicologici
Manta	Galimberti	1048 del 09-06-14	Sanzione per tensioattivi totali, ammoniaca, BOD
Cavallermaggiore	Priocco	1096 del 16-06-14	Ok
Priocca	Staz.sollevam.Barberini	1097 del 16-06-14	Sanzione per misuratore portata
Dronero	Vauri	1098 del 16-06-14	Ok
Centallo	Madonna dei Prati	1190 del 25-06-14	Problemi ecotossicologici
Marene	Via Bosco	1191 del 25-06-14	Ok
Mondovi	Longana	1462 del 07-08-14	Sanzione per attivazione sfioratori
Caraglio	Rittanolo	1640 del 08-09-14	Sanzione per azoto nitroso
Vicoforte	SS 28 Sud	1694 del 15-09-14	Sanzione per sfioro attivo in assenza di pioggia
Paesana	Gravere di Po	1799 del 26-09-14	Sanzione per BOD e SST
Busca	Attistano	2089 del 05-11-14	Non conformità tensioattivi tot e saggio tossicità

ANNO 2014			
COMUNE	Denominaz. Impianto	Rif.to prot. AATO4	Note sulle anomalie riscontrate da ARPA
Caraglio	Rittanolo	2089 del 05-11-14	Non conformità per azoto nitroso
Caramagna Piemonte	Chiosso	2089 del 05-11-14	Problemi ecotossicologici
Centallo	Madonna dei Prati	2089 del 05-11-14	Problemi ecotossicologici
Ceva	Osparato	2089 del 05-11-14	Ok
Cuneo	Basse S. Sebastiano	2089 del 05-11-14	Ok
Cuneo	Ronchi	2089 del 05-11-14	Ok
Dronero	Vauri	2089 del 05-11-14	Ok
Gressio	Piangranone	2089 del 05-11-14	Ok
Sanfrè	Madonna Popolo	2089 del 05-11-14	Ok
Manta	Galimberti	2089 del 05-11-14	Non conformità per BOD, SST, NH4 e Tensioattivi tot
Revello	San Firmino	2089 del 05-11-14	Ok
Fossano	Colonia Stura	2089 del 05-11-14	Ok
Cavallermaggiore	Priocco	2089 del 05-11-14	Ok
Marene	Via Bosco	2089 del 05-11-14	Ok
Moretta	Bogliotto	2089 del 05-11-14	Ok
Racconigi	San Lazzaro	2089 del 05-11-14	Ok
Saluzzo	Traversagna	2089 del 05-11-14	Ok
Savigliano	Cimitero	2089 del 05-11-14	Ok
Verzuolo	Via Sottana	2089 del 05-11-14	Ok
Villafalletto	Via Vottignasco	2089 del 05-11-14	Ok
Barge	Baita bruciata	2089 del 05-11-14	Ok
Mondovi	Longana	2089 del 05-11-14	Problema sfioratori attivi. Parametri ok
Govone	Canove	2089 del 05-11-14	Ok
S. Stefano Belbo	Bauda	2089 del 05-11-14	Ok
Bra	La Bassa	2089 del 05-11-14	Ok
Narzole	Centrale enel	2089 del 05-11-14	Ok
Canale	Valpone	2089 del 05-11-14	Ok
Beinette	San Giorgio	2089 del 05-11-14	Ok
Roccaforte Mondovi	Generale Dho	2089 del 05-11-14	Ok
Vicoforte	SS 28 Sud	2089 del 05-11-14	Ok
Villanova Mondovi	Bongiovanni	2089 del 05-11-14	Ok
Carrù	Molinotto	2089 del 05-11-14	Ok
Paesana	Gravere di Po	2089 del 05-11-14	Sforamenti BOD, COD, SST (Sanzione)
Piasco	Gaide	2089 del 05-11-14	Ok
Frabosa Soprana	Mondagnola	2089 del 05-11-14	Ok
Dronero	Ricogno	2089 del 05-11-14	Sforamenti Azoto nitroso e Zinco
Ceresole d'Alba	Cimitero	2089 del 05-11-14	Ok
Bernezzo	via dei Prati	2089 del 05-11-14	Ok
Roccaforte Mondovi	Generale Dho	2148 del 11-11-14	Ok
Cuneo	Ronchi	2149 del 11-11-14	Ok
Beinette	San Giorgio	2150 del 11-11-14	Ok
Niella Tanaro	Loc. Annunziata	2151 del 11-11-14	Problemi di accesso al sito
Bra	Bandito	2366 del 16-12-14	Sanzione per sfioramento azoto ammoniacale

STATO AMBIENTALE ACQUE SUPERFICIALI E NON CONFORMITA' DEPURATORI
esiti sopralluoghi ARPA

ANNO 2015			
COMUNE	Denominaz. Impianto	Rif.to prot. AATO4	Note sulle anomalie riscontrate da ARPA
Moretta	Bogliotto	14 del 07-01-15	Ok
Gareggio	Pianganone Mursecco	33 del 13-01-15	Problemi ecotossicità
Entraque	Burga	35 del 13-01-15	Ok
Ceva	Cascina Osparato	36 del 13-01-15	Ok
Canale	Valpone	93 del 26-01-15	Ok
Narzole	Centrale Enel	94 del 26-01-15	Problemi ecotossicità
Monta	San Martino	95 del 26-01-15	Ok
Neive	Canova Bricco	238 del 20-02-15	Superamento e sanzione per COD, BOD
Bernezzo	Via Prati	348 del 04-03-15	Ok
Dronero	Loc. Vauri	456 del 23-03-15	Sanzione per sfioro attivo
Pevevagno	Loc. San Rocco	459 del 23-03-15	Sanzione per sfioro attivo
Roccaforte Mondovi	Via Generale Dho	460 del 23-03-15	Sanzione per punto di scarico non conforme a autorizzazione
Caraglio	Rittanolo	492 del 30-03-15	Sanzione per tossicità e Azoto nitroso
Mondovi	Longana	495 del 30-03-15	Sanzione per sfioro attivo
Sommariya Bosco	Geriglio	497 del 30-03-15	Sanzione per flussi disgiunti al campionatore
Fossano	Colonie Stura	510 del 31-03-15	Problemi ecotossicità
Verzuolo	Via Sottana	511 del 31-01-15	Ok
Neive	Borgonuovo	512 del 31-03-15	Ok
Caraglio	Rittanolo	615 del 13-04-15	Sanzione per mancati controlli, non conformità Azoto nitroso e BOD e COD
Paesana	S.Maria	615 del 13-04-15	Sanzione per mancati controlli, non conformità BOD, COD e SST
Carrù	Molionotto	690 del 23-04-15	Ok
Sanfrè	Sartesi	716 del 23-04-15	Ok
Barge	Baita Bruciata	746 del 29-04-15	Ok
Piasco	Gaide	748 del 29-04-15	Ok
Revello	San Firmino	749 del 29-04-15	Ok
Racconigi	San Lazzaro	750 del 29-04-15	Ok
Mondovi	Longana	816 del 06-05-15	Sanzione per sfioro attivo
Bra	La Bassa	826 del 08-05-15	Ok
Canale	Cimitero	827 del 08-05-15	Ok
Frabosa Sottana	Prato Nevoso	856 del 13-05-15	Acque parassite
Savigliano	Levaldigi	1056 del 03-06-15	Acque parassite
Ceresole d'Alba	Cimitero	1065 del 04-06-15	Acque parassite
Veza d'Alba	Borbore	1067 del 04-06-15	Ok
S.Stefano Belbo	Baudà	1083 del 08-06-15	Ok
Savigliano	Romita	1087 del 08-06-15	Ok
Verzuolo	Capoluogo	1089 del 08-06-15	Ok
Cuneo	Basse S. Sebastiano	1104 del 09-06-15	Problema SST
Caraglio	Rittanolo	1226 del 29-06-15	Problema sfiori
Saluzzo	Traversagna	1389 del 28-07-15	Sanzione per assenza misurat portata sfiorata
Mondovi	Longana	1390 del 28-07-15	Sanzione per sfioro attivo
Cuneo	Basse S. Sebastiano	1426 del 31-07-15	Ok
Cherasco	Lavatore	1430 del 31-07-15	Sanzione per COD, BOD SST, Azoto
Neive	Varie Imhoff	1491 del 10-08-15	Reflui diluiti, fosse ininfluenti, fenoli, idrocarburi
Sanfrè	Sartesi	1519 del 17-08-15	Sanzione per Azoto nitroso
Beinette	S.Giorgio	2045 del 03-11-15	Sanzione per pozzetto campionamento non idoneo
Mondovi	Longana	2167 del 16-11-15	Non univocamente individuati i punti di campionamento
Marene	Via Bosco	2235 del 24-11-15	Ok, ma elevati COD, NH4 e SST istantanei
Cavallermaggiore	Priocco	2236 del 24-11-15	Sanzione per scarico inaccessibile e superamento COD,BOD,SST e Tensioat
Frabosa Soprana	Mondagnola	2237 del 24-11-15	Ok
Moretta	Bogliotto	2265 del 26-11-15	Ok
Genola	S.Giorgio	2277 del 30-11-15	Problemi ecotossicità
Manta	Galimberti	2291 del 30-11-15	Sanzione per BOD e Azoto
Dronero	Vauri	2378 del 09-12-15	Ok
Centallo	MadonnaPrati	2379 del 09-12-15	Ok
Cuneo	Ronchi	2434 del 14-12-15	Ok
Carrù	Molionotto	2435 del 14-12-15	Ok
Busca	Torre San Bernardo	2436 del 14-12-15	Ok
Treiso	Pertinace	2437 del 14-12-15	Sanzione per COD e BOD
Vari del Roero	Vari	2438 del 14-12-15	Sanzioni per problemi autorizzativi
Canale	Valpone	2495 del 21-12-15	Problemi ecotossicità
Canale	Cimitero	2496 del 21-12-15	Ok
Caraglio	Rittanolo	2514 del 23-12-15	Problema azoto nitroso ed ecotossicità
Trinità	Savella	2526 del 28-12-15	Ok
Paesana	S.Maria	2527 del 28-12-15	Sanzione per COD e BOD
Battifollo	Sciollo	2528 del 28-12-15	Sanzione per COD e BOD

ANNO 2015			
COMUNE	Denominaz. Impianto	Rif.to prot. AATO4	Note sulle anomalie riscontrate da ARPA
Neive	Gaia	2537 del 29-12-15	Sanzione per scalmatore d'ingresso non autorizzato
VeZZa d'Alba	Borbore	2542 del 29-12-15	Ok
Frabosa Soltana	Prato Nevoso	2545 del 29-12-15	Carroponte e ossidazione in avaria

ANNO 2016			
COMUNE	Denominaz. Impianto	Rif.to prot. AATO4	Note sulle anomalie riscontrate da ARPA
Mondovi	Longana	119 del 20-01-16	Impossibilità di campionare, problemi ai misuratori di portata IN/OUT
Cherasco	Lavatore Moglia	506 del 11-03-16	Lavori di revamping in corso
Neive	Borgonuovo	642 del 01-04-16	Sfiori non attivi ma privi di autorizz. scarico
Villar S.Costanzo	Loc.Morra	860 del 21-04-16	Sanzione per COD, BOD, SST
Bra	Bandito	1039 del 23-05-16	Sanzione per BOD, NH4, Tensioattivi e Tossicità
Montà	San Martino	1040 del 23-05-16	Sanzione per mancata trasmissione certificato analitico
Cuneo	Basse S.Sebastiano	1041 del 23-05-16	Sanzione per COD, BOD, SST
Caraglio	Rittanolo	1041 del 23-05-16	Sanzione per mancato controllo e superamento Azoto nitroso
Paesana	Gravere	1041 del 23-05-16	Sanzione per mancato controllo e superamento BOD, COD e SST
Frabosa Sottana	Prato Nevoso	1041 del 23-05-16	Sanzione per mancato controllo
Peveragno	S.Rocco	1041 del 23-05-16	Sanzione per mancato controllo
Villanova Mondovi	Bongiovanni	1084 del 01-06-16	Sanzione per BOD, NH4, Tensioattivi
Peveragno	S.Rocco	1177 del 17-06-16	Ok
Cuneo	Basse S.Sebastiano	1183 del 17-06-16	Sanzione per BOD
Cavallermaggiore	Priocco	1364 del 18-07-16	Sanzione per mancata trasmissione campagna misure portata
Cherasco	Lavatore Moglia	1412 del 27-07-16	Sanzione per COD, BOD, SST, NH4, Tensioattivi, Ecotossicità, scolmatore attivo
Marene	Bosco	1502 del 10-08-16	Ok
Saluzzo	Traversagna	1511 del 12-08-16	Ok
Villanova Mondovi	Bongiovanni	1529 del 22-08-16	Sanzione per NH4
Bra	La Bassa	1610 del 01-09-16	Sanzione per sfioro attivo in tempo secco
Neive	Pallareto	1732 del 19-09-16	Sanzione per BOD
Montà	San Martino	1736 del 19-09-16	Ok
Barbaresco	Martinenga	1737 del 19-09-16	Problema portate
Barge	Baita Bruciata	1738 del 19-09-16	Ok
Caraglio	Rittanolo	1740 del 19-09-16	Ok
Bra	La Bassa	1750 del 20-09-16	Ok
Narzole	Centrale Enel	1754 del 20-09-16	Ok
Cuneo	Basse S.Sebastiano	1755 del 20-09-16	Ecotossicità
Garessio	Mursecco	1756 del 20-09-16	Ecotossicità
Ceva	Osparato	1766 del 21-09-16	Ok
S.Stefano Belbo	Bauda	1772 del 23-09-16	Ecotossicità
Fossano	Colonie Stura	1785 del 26-09-16	Ok
Mantua	Capoluogo	1786 del 26-09-16	Sanzione per COD, BOD SSTO, NO2
Racconigi	S.Lazzaro	1806 del 28-09-16	Ok
Savigliano	Romita	1809 del 28-09-16	Ok
Sommariva Bosco	Geriglio	1921 del 12-10-16	Sanzione per Azoto nitroso
Frabosa Soprana	Mondagnola Luchet	2075 del 02-11-16	Sanzione per non aver trasmesso Studio Acque parassite
Trinità	Savella	2106 del 04-11-16	Ok
Cervere	Tetti Paglieri	2165 del 14-11-16	Valutare se spostare lo scarico dall'attuale bealera al corso d'acqua Grione
Peveragno	S.Rocco	2171 del 14-11-16	Ok
Montà	San Martino	2172 del 14-11-16	Ok
Canale	Valpone	2175 del 15-11-16	Ok
Caraglio	Rittanolo	2179 del 15-11-16	Sanzione per Azoto nitroso
Carrù	Molinotto	2217 del 22-11-16	Sanzione per Azoto nitroso
Cuneo	Ronchi	2274 del 29-12-16	Ok
Monterosso Grana	Cimitero	2306 del 02-12-16	Ok
Busca	S.Bernardo	2314 del 05-12-16	Ok
Centallo	Madonna Prati	2337 del 06-12-16	Ok
Caramagna Piemonte	Chiosso	2354 del 12-12-16	Ok
Beinette	S.Giorgio	2355 del 12-12-16	Ok
Bra	Bandito	2399 del 14-12-16	Sanzione per NH4 e Tensioattivi
Sanfrè	Sartesi	2400 del 14-12-16	Sanzione per BOD e Azoto nitroso
Dronero	Vauri	2425 del 16-12-16	Ok
Isasca	Capoluogo	2433 del 16-12-16	Ok

STATO AMBIENTALE ACQUE SUPERFICIALI E NON CONFORMITA' DEPURATORI
 esiti sopralluoghi ARPA

ANNO 2017			
COMUNE	Denominaz. Impianto	Rif.to prot. AATO4	Note sulle anomalie riscontrate da ARPA
Canale	Cimitero	2 del 02-01-17	Problema idrocarburi
Barge	Baita Bruciata	3 del 02-01-17	Ok
Mondovi	Longana	5 del 02-01-17	Ok
Racconigi	S.Lazzaro	6 del 02-01-17	Ok
Caraglio	Rittanolo	7 del 02-01-17	Ok
Saluzzo	Traversagna	16 del 02-01-17	Problemi Zinco e Fosforo
Savigliano	Romita	34 del 02-01-17	Ok
Bra	LaBassa	35 del 02-01-17	Ok
Narzole	Centrale Enel	302 del 25-01-17	Ok
Ceva	Osparato	303 del 25-01-17	Ok
Fossano	Stura	304 del 25-01-17	Ok
Garessio	Piangranone	440 del 07-02-17	Ok
Piasco	Gaide	649 del 03-03-17	Ok
Barge	Baita Bruciata	653 del 03-03-17	Ok
Caraglio	Rittanolo	676 del 08-03-17	Sanzione per azoto nitroso e ecotossicità
Cherasco	Lavatore	779 del 20-03-17	Sanzione per mancata trasmissione documentazione e mancati campionamenti
Neive	Borgonuovo	859 del 29-03-17	Ok
Cuneo	S.Sebastiano	884 del 03-04-17	Ok
Treiso	Pertinace	891 del 03-04-17	Sanzione per BOD, COD, Fenoli, SS, Grassi, Oli, N, Cloruri, tensioattivi, fosforo
Verzuolo	Capoluogo	892 del 03-04-17	Sanzione per attivazione punto scarico non autorizzato
Polonghera	S.Rocco	1154 del 08-05-17	Sanzione per mancato rinnovo autorizz. scarico impianto e sfioratore
Polonghera	Braida	1197 del 10-05-17	Sanzione per BOD

STATO ACQUE SUPERFICIALI E NON CONFORMITA' DEPURATORI
 confronto segnalazioni ARPA e non conformità depuratori (per superamento limiti di scarico/problemi ecotossicità/tensioattivi totali/idrocarburi)

A5_Cod_Agglomerato	COMUNE	Codice CI	2013	2014	2015	2016	2017	Segnalazioni 2013	Segnalazioni 2014	Segnalazioni 2015	Segnalazioni 2016	Segnalazioni 2017
IT0100000000012	Barge	06SS2T228PI		X					Problemi ecotossicologici			
IT014218	Beinette	04SS2N075PI										
	Bene Vagienna	05SS2N824PI										
IT014689	Bra-Bandito	06SS2T307PI	X	X		X		Non conformità Tensioattivi totali	Sanzione per sfioramento azoto ammoniacale		Sanzione per BOD, NH4, Tensioattivi e Tossicità	
IT0100000000026	Bra-La Bassa	06SS2T307PI		X					Azoto totale			
IT0100000000029	Busca	06SS3F290PI		X					Problemi ecotossicologici: Sanzione per tensioattivi totali e ecotossicità			
IT0100000000033	Canale	05SS2N058PI	X				X	Problemi ecotossicità				Problema idrocarburi
IT0100000000034	Canale Valpone	05SS2N058PI	X		X			Superamento BOD		Problemi ecotossicità		
IT0100000000003	Canove di Govone	05SS4N804PI										
IT0100000000038	Caraglio	04SS2N246PI	X	X	X	X	X	Non conformità azoto nitroso	Sanzione per nitriti, BOD, ecotossicità: sanzione per azoto nitroso	Sanzione per tossicità e Azoto nitroso; non conformità Azoto nitroso e BOD e COD	Sanzione per Azoto nitroso	Sanzione per azoto nitroso e ecotossicità
IT0100000000039	Caramagna Piemonte	06SS2T307PI		X					Problemi eco tossicologici			
IT0100000000043	Carrù	06SS2T417PI				X					Sanzione per Azoto nitroso	
IT0100000000049	Cavallermaggiore	06SS4F292PI			X					Superamento COD,BOD,SST e Tensioattivi		
IT0100000000051	Centallo	06SS3F247PI		X					Problemi ecotossicologici			
IT0100000000054	Ceva	09SS3N801PI										
IT0100000000055	Cherasco	06SS4F757PI	X	X	X	X		Non conformità NH4, COD, BOD, SST	Sanzione per Ammoniaca, COD, BOD, SST	Sanzione per COD, BOD SST, Azoto	Sanzione per COD, BOD, SST, NH4, Tensioattivi, Ecotossicità	
IT0100000000057	Chiusa di Pesio	04SS2N369PI										
IT0100000000064	Cuneo	04SS3N226PI			X	X				Problema SST	Sanzione per COD, BOD, SST; ecotossicità	
IT0100000000069	Dronero	04SS1N674PI										
IT0100000000070	Entracque	04SS2N224PI	X	X				Non conformità BOD, COD, SST	Sanzione per SST e BOD.			
IT01Q1100000005	Fossano - Loc. Stura	06SS4F757PI	X	X	X			Problemi ecotossicità	Problemi ecotossicologici	Problemi ecotossicità		
IT0100000000074	Frabosa Soprana Mondagnola	04SS2N304PI										
IT01Q1100000006	Frabosa Sottana-Prato Nevoso	04SS2N304PI										
IT0100000000008	Garessio	09SS2N800PI	X	X	X	X		Problemi ecotossicità	Problemi ecotossicologici	Problemi ecotossicità	Ecotossicità	
IT0100000000078	Genola	06SS3F241PI		X	X				Sforamento BOD	Problemi ecotossicità		
IT01Q90000001439	Manta	04SS2N039PI	X	X	X	X		Non conformità azoto ammoniacale	Sanzione per Tensioattivi totali, ammoniaca, BOD: Non conforme per BOD, SST, NH4 e Tensioattivi totali	Sanzione per BOD e Azoto	Sanzione per COD, BOD SST, NO2	
IT0100000000088	Marene	06SS4F292PI										
IT0100000000094	Mondovi	06SS3F180PI										
IT0100000000095	Montà	06SS2T659PI										
IT0100000000098	Moretta	06SS1T035PI										
IT014920	Narzole	06SS4F802PI			X					Problemi ecotossicità		
IT014598	Neive	08SS2N826PI	X	X				Superamento SST	Solidi sospesi			
IT01Q1100000009	Paesana	04SS2N380PI		X	X	X			Sanzione per BOD e SST; Sforamenti BOD, COD, SST	Non conformità BOD, COD e SST; Sanzione per COD e BOD	Superamento BOD, COD e SST	
IT0100000000109	Peveragno	04SS2N075PI										
IT0100000000110	Piasco	04SS2N039PI										
IT0100000000119	Racconigi	06SS4F292PI	X	X				Problemi ecotossicità	Problemi eco tossicologici			
IT0100000000121	Revello	06SS3F381PI	X					Non conformità BOD, COD, SST				
IT0100000000123	Roccaforte	04SS2N178PI										
	Ronchi											
IT0100000000126	Saluzzo	04SS2N076PI	X				X	Problemi ecotossicità: Sanzione per zinco				Problemi Zinco e Fosforo
	San Michele Mondovi											
IT014761	Sanfrè	06SS2T307PI			X	X				Sanzione per Azoto nitroso	Sanzione per BOD e Azoto nitroso	
IT0100000000136	Santo Stefano Belbo	05SS3T046PI				X					Ecotossicità	
IT0100000000137	Savigliano	06SS3F291PI	X					Problemi ecotossicità				
IT0100000000140	Sommariva del Bosco	06SS2T307PI				X					Sanzione per Azoto nitroso	
IT0100000000150	Verzuolo	04SS2N039PI										
IT0100000000151	Vicoforte Concentrico	04SS1N184PI										
	Villafalletto											
IT0100000000158	Villanova Mondovi	04SS3N179PI		X		X			Problemi ecotossicologici		Sanzione per BOD, NH4, Tensioattivi	